

Управление образованием Администрации  
муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Пужмезьская основная**

**общеобразовательная школа» Кезского района УР**

427564, Удмуртская Республика, Кезский район,  
д. Пужмезь, ул. Школьная, 16  
Телефон: (34158) 3-92-10  
Электронная почта: Email. Puzhmshc@mail.ru

Руководителю Территориального отдела Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Удмуртской Республике в г.Глазове  
Шталовой Марии Александровне  
директора МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР  
Жигаловой М.А.

Исх. №\_\_80\_\_ от «21» июня 2024г.

На №\_\_\_\_\_ от « » 24 г.

Ответ на Предписание №2130 от 30.10.2023г.

№	содержание замечания	проведенные мероприятия
1	уровень освещенности не соответствует гигиеническим требованиям в кабинете №6 (филология), уровень искусственной освещенности составил 264+/- 24 лк при норме 300 лк	уровень искусственной освещенности будет приведен в соответствие нормам (до конца 2024 года будет полностью заменена система освещения в ОУ).
2	коэффициент пульсации в кабинете информатики не соответствует гигиеническим требованиям, составил 26,4 +/-3%, при норме 5%	коэффициент пульсации будет приведен в соответствии гигиенических требований (до конца 2024 года будет полностью заменена система освещения в ОУ).
3	не обеспечен контроль за наличием у 2-х работников школы в личных медицинских книжках сведений о прививках, именно о вакцинации вирусного гепатита В	Оба работника освобождены от вакцинации вирусного гепатита В в связи с данным заболеванием. В прививочном сертификате имеется запись о перенесенном заболевании.
4	На основании данных по росту учащихся 2 и 4 классов не выполняется требование по обеспечению обучающихся ученической мебелью в соответствии с ростом	обучающиеся 2 и 4 классов обеспечены ученической мебелью, заменена маркировка мебели с учетом роста обучающегося.
5	расписание уроков не соответствует требованиям СП 2.4.3648020	внесены изменения в расписание уроков с учетом дневной и недельной нагрузки, учтены облегченные дни (приложение 1)
6	на территории школы и на прилегающей территории не проводятся противоклещевые мероприятия в полном объеме, а именно, не на всей территории скошена трава, не обеспечено разреживание кустарников, удаление сухих веток, уборки прошлогодней листвы, что создает риск заселения указанной территории иксодовыми клещами	ежегодно проводится обработка территории от клещей 1 га (договор №97 от 01.04.2024 ИП Калинин С.Н.), скашивание травы проводится собственными силами, провели разреживание кустарников, удаление сухих веток (приложение 2)
7	в покрытие дорожек, проездов, подходов на территории школы имеются дефекты (неровности) в асфальтовом покрытии.	в наличии ходатайство №77 от 10.11.2023г., согласно сметному расчету необходимо 2 581 384,24 руб (Два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят четыре руб) 24 коп.

21 июня 2024 г

Директор



М.А.Жигалова